

## Gemeinde Faßberg

### Modernisierung des Freibades Herrenbrücke



Lieferung und Montage einer Aufbereitungsanlage für Schwimmbadwasser. Das Rohwasser wird von drei Umwälzpumpen in die Filter gefördert. Vor der Zugabe in die Filter erfolgt eine Dosierung von Flockungshilfsmittel und Natronlauge.

Zur Einstellung einer bestimmten Wassertemperatur ist den Filtern ein Wärmetauscher nachgeschaltet. Eine Chlorgasdosierstation sorgt für einen gleichmäßigen Chlorgehalt des Schwimmbadwassers.

#### Technische Daten

Umwälzwassermenge  
Inbetriebnahme

265 m<sup>3</sup>/h  
2009